



**WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W SZCZECINIE**

70 - 515 Szczecin, ul. Małopolska 47, tel. 47 78 11625, fax. 47 78 11613

ŁI-404/2025

Szczecin, dnia 09.04.2025 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Przegląd i konserwację siłowni telekomunikacyjnych OST112”

Zamawiający przekazuje pytanie z dnia 09.04.2025 r. złożone przez wykonawcę Telzas, wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie baterii dla zad. 1 Dołączam kartę katalogową. Nie ma tam wskazanych baterii. W typoszeregu jest ogniwo 70PzV490, czy chodzi o takie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza poprawność wskazanych baterii przez Wykonawcę.

W związku z powyższym zmieniono zapisy w zał. nr 1 do zapytania ofertowego oraz nr 1 do umowy Formularz ofertowy wraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia; Tabela nr 1, zadanie nr 1 i nr 2.

z: Typ akumulatorów VARTA 60PzV490

na: Typ akumulatorów VARTA 70PzV490

Terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Sporządził:

Michał Rohd
Szekcji Telekomunikacji
Wydziału Łączności i Informatyki
KWP w Szczecinie

.....
podkom. Michał Rohd.
(podpis)

Zatwierdził:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Łączności i Informatyki
KWP w Szczecinie

.....
podinsp. mgr inż. Gezaży Bielicki.....
(podpis Kierownika komórki zamawiającej)