



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W SZCZECINIE
WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI**

70- 521 Szczecin pl.Św. Piotra i Pawła 4/5 tel.4778-11-425 fax.4778-11-423

e-mail: wzii@sc.policja.gov.pl

Szczecin, dn. 23.04.2025 r.

ZI-2221-1661/25.AT

Dotyczy: zapytania ofertowego dla zadania pn.:

„Remont budynku garażowego nr 14 przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie”

W związku z pytaniami do ww. postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi, jak poniżej.

1. Czy należy odbić luźny tynk przed gruntowaniem?

Luźne elementy wyprawy tynkarskiej zostały zbite we własnym zakresie Zamawiającego. Jeżeli jednak okaże się, że na ścianach pozostaje jeszcze tynk, który jest odspojony, należy go odbić przed przystąpieniem do kolejnych etapów robót.

2. Czy przed położeniem siatki kleju należy zafugować braki fugi w ścianie z cegły?

Uzupełnień wymagają jedynie głębokie fugi, które należy nadłożyć klejem przez wtopieniem siatki. Zamawiający nie wymaga fugowania istniejących ścian murowanych.

3. Czy na narożach stosujemy kątowniki z siatką?

Tak. W zakresie pozycji KNR 0-23 2612-06 „Wklejenie siatki zbrojącej na elewacji” znajduje się przyklejenie kątowników w narożach wypukłych oraz wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży.

4. Czy nie należałoby przyjąć styropianu 5 cm w celu wyrównania płaszczyzn?

Zgodnie ze sztuką budowlaną należałoby całość budynku obłożyć styropianem o grubości min. 2 cm przed jakąkolwiek wyprawą tynkarską. Jednak, ze względu na ograniczone środki finansowe, zdecydowano się jedynie na wtopienie statki elewacyjnej.

Istnieje możliwość zmiany technologii remontu elewacji już po podpisaniu umowy (np. na tynk cementowy natryskowy), o ile będą to roboty zamienne, nie wpływające na ogólną cenę zadania. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

KIEROWNIK
Sekcji Inwestycji i Remontów
Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Szczecinie
mgr inż. Dariusz Korsak
upr. bud. nr 82/Sz/90

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Szczecinie

inż. Jan Belkowski

Wykonano w 1 egz.

Opracowała: A. Traczyk, tel. 47 78 11 448